

	Дневни извјештај квалитета ваздуха 01.април 2020. године		Датум: 07.04.2020.										
			Број: 01/4/2020										
Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха													
СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА													
- Константан рад система за све параметре: да <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/>													
- Систем није у раду за:													
ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА		НАПОМЕНА										
SO ₂													
NO _x													
NO ₂													
NO													
PM 10													
Температура ваздуха (T)													
Атмосферски притисак (AtPr)													
Влажност ваздуха (ReVI)													
Глобално сунчево зрачење (GISz)													
Брзина вјетра (BrVj)													
Смјер вјетра (SmVj)													
ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА													
- Резултати валидни за све параметре: да <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/>													
- Резултати нису валидни за:													
ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА		НАПОМЕНА										
SO ₂													
NO _x													
NO ₂													
NO													
PM 10													
Температура ваздуха (T)													
Атмосферски притисак (AtPr)													
Влажност ваздуха (ReVI)													
Глобално сунчево зрачење (GISz)													
Брзина вјетра (BrVj)													
Смјер вјетра (SmVj)													
ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА													
ПАРАМЕТРИ	SO₂		NO_x	NO₂	NO	PM10		T	AtPr	ReVI	GISz	BrVj	SmVj
Јединица мјере	µg/m³		µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³		°C	mbar	%	W/m²	m/s	'
Сатна ГВ И ТВ	350	372		150	161	*	*						
Дневна ГВ И ТВ	125	125		85	91	50	54						
Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ	0	0		0	0								
Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ	0	0		0	0	0	0						
Мин. сатна вриј.	43.61		4.52	1.59	2.34	13.05		-5.30	901.37	65.08	0.32	1.05	148.17
Макс. сатна вриј.	59.82		11.82	6.60	5.34	22.59		-0.95	905.45	96.02	789.11	3.66	243.26
Дневни просјек	48.86		8.23	3.99	3.70	18.18		-3.07	902.66	78.37	170.82	2.26	187.46
Број валидних сатних мјерења	24		24	24	24	24		24	24	24	24	24	24
ГВ и ТВ –гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)													
* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)													

Израдио:
Инжењер за заштиту ваздуха

✍ Тијана Ашкрабић

Прегледао:
Помоћник руководиоца
сектора ЗЖС

✍ Милан Бабић

Одобрио:
Извршни директор за производњу ел.
енергије и развој ТЕ

✍ Ђорђо Миловић

