

	<b>Дневни извјештај квалитета ваздуха</b> <b>17. мај 2020. године</b>		Датум: 18.05.2020.										
			Број: 17/5/2020										
Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха													
<b>СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА</b>													
- Константан рад система за све параметре: да <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/>													
- Систем није у раду за:													
<b>ПАРАМЕТАР</b>	<b>БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА</b>		<b>НАПОМЕНА</b>										
SO <sub>2</sub>													
NO <sub>x</sub>													
NO <sub>2</sub>													
NO													
PM 10													
Температура ваздуха ( T )													
Атмосферски притисак (AtPr)													
Влажност ваздуха (ReVI)													
Глобално сунчево зрачење (GISz)													
Брзина вјетра (BrVj)													
Смјер вјетра (SmVj)													
<b>ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА</b>													
- Резултати валидни за све параметре: да <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/>													
- Резултати нису валидни за:													
<b>ПАРАМЕТАР</b>	<b>БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА</b>		<b>НАПОМЕНА</b>										
SO <sub>2</sub>													
NO <sub>x</sub>													
NO <sub>2</sub>													
NO													
PM 10													
Температура ваздуха ( T )													
Атмосферски притисак (AtPr)													
Влажност ваздуха (ReVI)													
Глобално сунчево зрачење (GISz)													
Брзина вјетра (BrVj)													
Смјер вјетра (SmVj)													
<b>ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА</b>													
<b>ПАРАМЕТРИ</b>	<b>SO<sub>2</sub></b>		<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>NO<sub>2</sub></b>	<b>NO</b>	<b>PM10</b>		<b>T</b>	<b>AtPr</b>	<b>ReVI</b>	<b>GISz</b>	<b>BrVj</b>	<b>SmVj</b>
<b>Јединица мјере</b>	<b>µg/m<sup>3</sup></b>		<b>µg/m<sup>3</sup></b>	<b>µg/m<sup>3</sup></b>	<b>µg/m<sup>3</sup></b>	<b>µg/m<sup>3</sup></b>		<b>°C</b>	<b>mbar</b>	<b>%</b>	<b>W/m<sup>2</sup></b>	<b>m/s</b>	<b>°</b>
<b>Сатна ГВ И ТВ</b>	350	372		150	161		*	*					
<b>Дневна ГВ И ТВ</b>	125	125		85	91		50	54					
<b>Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ</b>	0	0		0	0								
<b>Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ</b>	0	0		0	0		0	0					
<b>Мин. сатна вриј.</b>	55.95		8.49	5.33	2.90	21.60	12.96	909.41	40.51	-3.42	0.42	151.75	
<b>Макс. сатна вриј.</b>	112.50		69.52	41.69	26.04	50.66	23.07	912.76	83.95	483.40	1.65	224.25	
<b>Дневни просјек</b>	62.67		27.72	21.53	7.17	36.00	17.94	910.98	61.74	93.66	0.71	182.79	
<b>Број валидних сатних мјерења</b>	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

Прегледао:  
Помоћник руководиоца  
сектора ЗЖС

Одобрио:  
Извршни директор за производњу ел.  
енергије и развој ТЕ

✍ Тијана Ашкрабић

✍ Милан Бабић

✍ Ђорђо Миловић

