



## Дневни извјештај квалитета ваздуха 24. јун 2020. године

Датум:  
25.06.2020.

Број:  
24/6/2020

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

### СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Константан рад система за све параметре: да  не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

### ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Резултати валидни за све параметре: да  не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

### ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ПАРАМЕТРИ	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	PM10	T	AtPr	ReVI	GISz	BrVj	SmVj
Јединица мјере	μg/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>	°C	mbar	%	W/m <sup>2</sup>	m/s	°
<b>Сатна ГВ И ТВ</b>	350	372	150	161	*	*					
<b>Дневна ГВ И ТВ</b>	125	125	85	91	50	54					
<b>Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ</b>	0	0	0	0							
<b>Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ</b>	0	0	0	0	0	0					
<b>Мин. сатна вриј.</b>	64.50	3.84	0.54	2.62	12.62	14.22	910.00	52.44	-3.32	0.76	166.81
<b>Макс. сатна вриј.</b>	67.37	11.25	5.11	5.29	18.02	23.09	912.10	77.99	987.74	2.21	293.29
<b>Дневни просјек</b>	65.59	7.15	2.97	3.55	15.93	18.60	910.77	64.29	348.26	1.65	214.72
<b>Број валидних сатних мјерења</b>	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

ГВ и ТВ –гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

Прегледао:  
Помоћник руководиоца  
сектора ЗЖС

Одобрио:  
Извршни директор за производњу ел.  
енергије и развој ТЕ

✍ Тијана Ашкрабић

✍ Милан Бабић

✍ Ђорђо Миловић