



## Дневни извјештај квалитета ваздуха 07. јул 2020. године

Датум:  
08.07.2020.  
Број:  
07/7/2020

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

### СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Константан рад система за све параметре: да  не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

### ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Резултати валидни за све параметре: да  не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

### ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ПАРАМЕТРИ	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	PM10	T	AtPr	ReVI	GISz	BrVj	SmVj
Јединица мјере	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	°C	mbar	%	W/m <sup>2</sup>	m/s	°
<b>Сатна ГВ И ТВ</b>	350	372	150	161	*	*					
<b>Дневна ГВ И ТВ</b>	125	125	85	91	50	54					
<b>Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ</b>	0	0	0	0							
<b>Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ</b>	0	0	0	0	0	0					
<b>Мин. сатна вриј.</b>	67.61	3.78	0.50	2.39	22.32	12.79	901.67	55.94	-3.45	0.65	156.78
<b>Макс. сатна вриј.</b>	70.26	14.70	8.77	6.18	34.35	19.21	908.18	81.13	969.35	3.82	295.85
<b>Дневни просјек</b>	68.81	7.57	3.00	3.85	27.62	15.78	905.37	67.52	319.98	2.29	198.38
<b>Број валидних сатних мјерења</b>	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

Прегледао:  
Помоћник руководиоца  
сектора ЗЖС

Одобрио:  
Извршни директор за производњу ел.  
енергије и развој ТЕ

✍ Тијана Ашкрабић

✍ Милан Бабић

✍ Ђорђо Миловић