

Датум:  
05.10.2020.Број:  
4/10/2020

## Дневни извјештај квалитета ваздуха 04. октобар 2020. године

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

**СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Константан рад система за све параметре: да  не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Резултати валидни за све параметре: да  не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>	9	XXX - број сатних података није довољан за формирање просјечне дневне вриједности - * Уредбе о условима за мониторинг квалитета ваздуха (Сл. Гл. РС. бр.124/12).
NO <sub>2</sub>	9	
NO	9	
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

ПАРАМЕТРИ	NO	NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	AtPr	GISz	ReVI	BrVj	SmVj	PM10	T
Јединица мјере	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	mbar	W/m <sup>2</sup>	%	m/s	°	µg/m <sup>3</sup>	°C
Сатна ГВ И ТВ		350 161		350 372						* *	
Дневна ГВ И ТВ		125 91		125 125						50 54	
Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ		0 0		0 0							
Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ		0 0		0 0						0 0	
Мин. сатна вриј.	1.31	0.02	1.86	10.85	901.11	-3.60	60.43	0.39	78.47	23.35	15.45
Макс. сатна вриј.	2.76	9.78	11.30	12.85	906.01	676.72	92.50	4.84	212.55	36.34	20.70
Дневни просјек	xxx	xxx	xxx	11.86	904.36	178.22	73.25	2.14	163.46	28.88	18.08
Број валидних сатних мјерења	15	15	15	24	24	24	24	24	24	24	24

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

✍ Тијана Ашкрабић

Прегледао:  
Шеф службе за заштиту животне  
средине

✍ Милан Бабић

Одобрио:  
Извршни директор за производњу ел.  
енергије и развој ТЕ

✍ Ђорђо Миловић