

Датум:  
12.04.2021.Број:  
07/04/2021

## Дневни извјештај квалитета ваздуха 07. април 2021. године

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

**СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Константан рад система за све параметре: да  не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Резултати валидни за све параметре: да  не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>	6	
NO <sub>2</sub>	6	
NO	6	
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

ПАРАМЕТРИ	NO	NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	AtPr	GISz	ReVI	BrVj	SmVj	PM10	T
Јединица мјере	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	mbar	W/m <sup>2</sup>	%	m/s	°	µg/m <sup>3</sup>	°C
<b>Сатна ГВ И ТВ</b>		150	150		350	350				*	*
<b>Дневна ГВ И ТВ</b>		85	85		125	125				50	50
<b>Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ</b>		0	0		0	0					
<b>Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ</b>		0	0		0	0				0	0
<b>Мин. сатна вриј.</b>	2.14	0.24	3.02	16.84	892.48	0.18	56.15	1.23	130.56	9.66	-4.41
<b>Макс. сатна вриј.</b>	8.28	2.34	12.79	20.37	904.18	924.90	97.00	3.54	216.95	16.33	2.39
<b>Дневни просјек</b>	4.77	1.66	7.64	18.57	897.39	238.16	75.58	2.20	174.58	12.86	-1.70
<b>Број валидних сатних мјерења</b>	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

✍ Тијана Ашкрабић

Прегледао:  
Шеф службе за заштиту животне  
средине

✍ Милан Бабић

Одобрио:  
Извршни директор за производњу ел.  
енергије и развој ТЕ

✍ Ђорђо Миловић

PTEГ.Ф01 (PTEГ.П82)