

Датум:  
11.07.2022.Број:  
07/07/2022

## Дневни извјештај квалитета ваздуха 07. јул 2022. године

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

**СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Константан рад система за све параметре: да  не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Резултати валидни за све параметре: да  не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>	5	
NO <sub>x</sub>	10	xxx - број сатних података није довољан за формирање просјечне дневне вриједности - * Уредбе о условима за мониторинг квалитета ваздуха (Сл. Гл. РС. бр.124/12)
NO <sub>2</sub>	10	
NO	10	
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

ПАРАМЕТРИ	NO	NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	AtPr	GISz	ReVI	BrVj	SmVj	PM10	T
Јединица мјере	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	mbar	W/m <sup>2</sup>	%	m/s	°	µg/m <sup>3</sup>	°C
Сатна ГВ И ТВ		150 150		350 350						* *	
Дневна ГВ И ТВ		85 85		125 125						50 50	
Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ		0 0		0 0						- -	
Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ		0 0		0 0						0 0	
Мин. сатна вриј.	-1.58	-0.87	-2.76	12.45	909.11	-3.58	35.14	0.89	127.86	12.73	16.52
Макс. сатна вриј.	-0.56	2.05	0.89	17.31	910.52	996.45	74.69	2.51	285.59	29.35	25.37
Дневни просјек	xxx	xxx	xxx	13.63	909.71	356.94	51.41	1.94	212.92	19.42	20.76
Број валидних сатних мјерења	14	14	14	19	24	24	24	24	24	24	24

ГВ и ТВ –гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

✍ Вукашин Кртолица

Прегледао:  
Шеф службе за заштиту животне средине

✍ Милан Бабић

Одобрио:  
Извршни директор за производњу ел. енергије и развој ТЕ

✍ Ђорђо Миловић