

Датум:
17.09.2024.Број:
16/09/2024

Дневни извјештај квалитета ваздуха 16. септембар 2024. године

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Константан рад система за све параметре: да не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO ₂		
NO _x		
NO ₂		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха (T)		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Резултати валидни за све параметре: да не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO ₂		
NO _x		
NO ₂		
NO		
PM 10	24	Застој у раду анализатора
Температура ваздуха (T)		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ПАРАМЕТРИ	NO	NO ₂	NO _x	SO ₂	AtPr	GISz	ReVI	BrVj	SmVj	PM10	T
Јединица мјере	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	mbar	W/m ²	%	m/s	°	µg/m ³	°C
Сатна ГВ И ТВ		150 150		350 350						* *	
Дневна ГВ И ТВ		85 85		125 125						50 50	
Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ		0 0		0 0						- -	
Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ		0 0		0 0						0 0	
Мин. сатна вриј.	3.03	3.30	7.11	31.18	908.74	-4.38	24.09	0.37	138.93	-	4.50
Макс. сатна вриј.	24.64	86.20	104.9 1	50.30	911.18	880.42	73.72	1.59	228.00	-	14.73
Дневни просјек	9.17	38.99	45.23	39.49	909.91	224.55	51.60	0.79	175.32	xxx	9.55
Број валидних сатних мјерења	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

Израдио:
Инжењер за заштиту ваздухаПрегледао:
Шеф службе за заштиту животне
срединеОдобрио:
Извршни директор за производњу ел.
енергије и развој ТЕ