



## Дневни извјештај квалитета ваздуха 17. октобар 2024. године

 Датум:  
18.10.2024.

 Број:  
17/10/2024

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

**СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Константан рад система за све параметре: да  не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Резултати валидни за све параметре: да  не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10	24	Застој у раду анализатора
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

ПАРАМЕТРИ	NO	NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	AtPr	GISz	ReVI	BrVj	SmVj	PM10	T
Јединица мјере	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	mbar	W/m <sup>2</sup>	%	m/s	°	µg/m <sup>3</sup>	°C
<b>Сатна ГВ И ТВ</b>		150	150		350	350				*	*
<b>Дневна ГВ И ТВ</b>		85	85		125	125				50	50
<b>Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ</b>		0	0		0	0				-	-
<b>Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ</b>		0	0		0	0				0	0
<b>Мин. сатна вриј.</b>	5.66	7.01	14.60	15.56	913.01	-2.95	71.32	0.26	86.23	-	9.85
<b>Макс. сатна вриј.</b>	124.48	40.37	175.95	18.26	914.77	233.26	95.22	1.20	208.23	-	17.52
<b>Дневни просјек</b>	43.18	23.52	76.38	17.20	913.94	55.51	84.58	0.52	168.08	xxx	13.45
<b>Број валидних сатних мјерења</b>	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

 Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

 Прегледао:  
Шеф службе за заштиту животне средине

 Одобрено:  
Извршни директор за производњу ел. енергије и развој ТЕ

✍ Вукашин Кртолица.

✍ Милан Бабић

✍ Бобан Таушан

